





Formelsammlung / formulary			
Flügelmaße / leaf dimensions		1-flg. / single leaf	2-flg. / double leaf
Flügelbreite / leaf width		ÖW + 35	ÖW/2 + 35
Flügelhöhe / leaf height		DH - 2	
Glasmaße / glass dimensions		1-flg. / single leaf	2-flg. / double leaf
Glasbreite / glass width		ÖW-44	ÖW/2-44
Glashöhe / glass height			FH - 90
Glasdicke ISO-Glas glass thickness ISO-glazing		22 mm	
Glasdicke ESG/VSG glass thickness ESG/VSG		10 mm	
Pos.	horizontale Profile horizontal profiles		
	re-schl. R/H closing	li-schl. L/H closing	2-flg. double leaf
1	70715-2-0313 oben / top	L = FB - 109	1 St. 1 St. 2 St.
2	70715-2-0328	L = FB - 25,6	1 St. 1 St. 2 St.
3	70715-2-0313 unten / bottom	L = FB - 109	1 St. 1 St. 2 St.
4	70715-2-0312	L = FB - 25,6	1 St. 1 St. 2 St.
5	70715-2-0269	L = FB - 15	1 St. 1 St. 2 St.
Pos.	vertikale Profile vertical profiles		
	re-schl. R/H closing	li-schl. L/H closing	2-flg. double leaf
6	70715-2-0264	L = FH	1 St. 1 St. 2 St.
7.1	70715-2-0645	L = FH	1 St. 1 St. 1 St.
7.2	70715-2-0675	L = FH	1 St. 1 St. 1 St.
7.3	70715-2-0676	L = FH	1 St. 1 St. 1 St.
8	70715-2-0674	L = FH	1 St. 1 St. 2 St.
9	70715-2-0595	L = FH + 20	1 St. 1 St. 2 St.
10	70715-2-0277	L = FH + 20	1 St. 1 St. 2 St.
Pos.	Verglasungsgummi glazing rubber		
	horiz.	vert.	
11	horiz. 70715-2-0279	FB - 20	
12	vert. 70715-2-0279	FH - 70	



Schließarten types of locking	
1 abschließbar von innen & außen lockable from inside & outside	2 abschließbar nur von innen lockable from inside only
7.1	7.2
7.1	7.2
7.1	7.3




Abkürzungen / Abbreviations	
DH	= Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW	= Öffnungsweite / opening width
FB	= Flügelbreite / leaf width
FH	= Flügelhöhe / leaf height

Montagerihenfolge	
1	Horizontale und vertikale Verglasungsgummi *10 u. *11* aufstecken, überstehende Verglasungsgummis abschneiden.
2	Obere Türschiene *1* mittig auf Verglasungsgummi aufstecken.
3	Untere Türschiene *3* mittig auf Verglasungsgummi aufstecken.
4	Aufhängeprofil *2* in obere Türschiene einschieben.
5	Führungsschiene *4* in untere Türschiene einschieben.
6	Bodendichtbürste *5* in Führungsschiene *4* einschieben.
7	Tragplatten mit montierten Aufhängeschrauben in Aufhängeprofil *2* einschieben. Teile gemäß den angegebenen Maßen positionieren und fixieren.
8	Dichtleiste *7* mit je 2 Blechschrauben an Aufhängeprofil *2* und an der Führungsschiene *4* befestigen. Aussparung für Bodenführung nach unten zeigen.
9	Seitenleiste *8* mit je 2 Blechschrauben an Aufhängeprofil *2* und an der Führungsschiene *4* befestigen. Aussparung für Bodenführung nach unten zeigen.
10	Gummi-Nebenschließkante *6* in Dichtleiste *7* eindrücken und ggf. kürzen.
11	Türdichtprofil *9* in Seitenleiste ziehen, entspannen und abschneiden.

Assembly steps	
1	Press an horizontal and vertical glazing rubber *10 u. *11* and cut off any excess rubber.
2	Press on top door rail *1* centrally onto glazing rubbers.
3	Press on bottom door rail *3* centrally onto glazing rubber.
4	Insert suspension profile *2* into top door rail.
5	Insert guide rail *4* into bottom door rail.
6	Insert floor sealing brush *5* into guide rail *4*.
7	Fix bracket supports (part of roller carriages) with square nuts and hexagon screws in shown position and tighten the screws.
8	Fix vertical profile for secondary closing edge *7* with 2 self-tapping screws at suspensions profile *2* and with 2 self-tapping screws at guide rail *4*. Notch for floor guide must be at the bottom end. Observe profiles for right and left door leaf.
9	Fix vertical profile for main closing edge *8* with 2 self-tapping screws at suspensions profile *2* and with 2 self-tapping screws at guide rail *4*. Notch for floor guide must be at the bottom end.
10	Pull rubber-profile *6* into profile for secondary closing edge *7* and cut to size.
11	Pull sealing profile *9* into main closing edge profile and cut to size.



Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungsanforderung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt ohne Eigentum und ist offener Natur für die Weitergabe zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich auf die Zeichnung beziehenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Eine vorherige Zustimmung von GEZE, dass diese Zeichnung weder ververvielt noch Dritten zugänglich gemacht werden, ist erforderlich. This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and all access continues to third parties only for their own use. A prior approval of GEZE is required for the reproduction of this drawing with the drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB = Erstmusterprüfbericht / First sample test report

GEZE GmbH P.O. Box 13 63 7226 Leornberg Germany		Benennung / designation ISO-Flügel & Gummi-NSK, Lock M. SL NT/ -FR	
vertraulich / confidential		ISO-leaf & rubber profile sec. closing edge, Lock M. SL NT/ -FR	
erstellt / drawn 03.06.15	Name / name tba7	Blatt / von 1 / 1	Material-Nr. 0-no.
gepr. / checked 03.06.15	Name / name tba1	Maßstab 1:2	156608
01 03.06.15 tba7 16.48	Erstellt für: Subst. für:	Sprache / language D	Zeichnungs-Nr. / document-no.
00 17.11.14 tba7 985	Erstellt durch: Subst. mit:		70715-9-9864